

Zápis o provedené prohlídce objektu (§ 2 zákona o PO)

Adresa: Horní Lán 1310/B a C garážová stání
Vlastník: SVJ Horní Lán 1310/B a C garážová stání

Kontrolu provedl: Nosek Milan (osvědčení Z-OZO-112/2002)
tel.604 432 981 mail. nosek@pyrop.cz

Kontroly se zúčastnil: p. Píša tel. 606 775 654
Kontrola provedena dne: 7.8. 2012 platnost kontroly 7.8.2013

Objekt se zvýšeným požárním nebezpečím - ne
Popis objektu: konstrukční systém - DP 1
Sklepy -ano
Počet a druh únikových cest - jedna NÚC pro vchod

Kontrolovaná skutečnost § 11 246/2001 Sb.

Zřetelně vyznačeno číslo tísňového volání	ano (nástěnka)
Označení a přístup hlavních vypínačů a ventilů	
Elektrická energie	- ano - rozvaděč majetek ČEZ
Volný přístup	-ano
Voda	-ano
Volný přístup	-ano
Ústřední vytápění	-ne
Úniková cesta požární úsek	-ano
Povinnost označit směr úniku	-ano
Volnost únikových cest	-ne závada č.1-plastové okna,dveře a sklo
Ukládání hořlavých předmětů	-ne

Revize

elektro :	platná	-ano	závady ne
hromosvod :	platná	-ano	závady ne
přenosné hasicí přístroje:	platná	-ano	závada ne
hydranty kontrola :	platná	-ano	závada ne
požární uzávěry :	platná	-ano	závada ne

Návrh na opatření na úseku PO:
Závada č.1 –zajistit vyklizení a úklid
Pro odstranění závad byl navržen termín do 30.8. 2012

V Olomouci dne 7.8.2012
Zápis vypracoval : Svobodová Alena

PYROP, Nosek Milan
BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ
A POŽÁRNÍ SLUŽBY
ALBERTOVA 13, 779 00 OLOMOUČ
č. osv. Z-07/112, IČ: 651600

ZPRÁVA

O PROVEDENÝCH REVIZÍCH A OPRAVÁCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ V OBJEKTECH SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Horní Lán 1310/10 B a C garážová stání

Typ	výr.číslo	umístění	stav hasicího přístroje
PG-6	030028	gar. stání	dobrý
PG-6	95536	gar. stání	dobrý
PG-6	13485	gar. stání	dobrý
PG-6	029441	gar.stání	dobrý
PG-6	029441	gar.stání	dobrý

Stav uvedených hasicích přístrojů je dobrý, hasicí přístroje jsou použitelné has. zásahu.

Revize hasicích přístrojů byly provedeny dle vyhlášky MV č. 246/2001 §9 a technických podmínek výrobce dne 7.8.2012

revize provedl revizní technik č. 102 Nosek Milan

platnost kontroly do : 7. 8. 2013

protokol vypracoval : Svobodová Alena

PYRUS, Nosek Milan
BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ
A POŽÁRNÍ SLUŽBY
ALBERTOVA 13, 779 00 OLOMOUČ
č. osv. Z-078/112, IČ: 651661